

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 4 «Калинка»

Утверждаю
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 4 «Калинка»
М.О.В. Тараканова
« 11 » 01 2021 г.



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

1. Общие требования безопасности.

- 1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ от 16.09.2020 № 1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" и является обязательной для исполнения всеми работниками учреждения.
- 1.2. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.
- 1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.
- 1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- 2.1. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц кабинетов. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя заведующего по хозяйственной части. Ответственности за противопожарную безопасность в ночное время возлагается на дежурного воспитателя, сторожа.
- 2.2. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

- 2.3. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение ходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные ходы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.
- 2.4. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами помещенными в шкафы, которые пломбируются.
- 2.5. Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.
- 2.6. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 2.7. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 2.8. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив сеть.
- 2.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 2.10. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует персонал, должны быть обесточены за исключением дежурного освещения, пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия, холодильники и др. могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено инструкциями по эксплуатации.

3. Запрещается:

- 3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 3.2. Курить в помещениях учреждения.
- 3.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
- 3.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
- 3.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.
- 3.6. Использовать для отделки стен потолков горючие материалы.
- 3.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 3.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 3.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.
- 3.10. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.
- 3.11. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.
- 3.12. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

- 3.13. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника.

4. Действия при возникновении пожара.

- 4.1. Сообщить о пожаре по телефону 01 в ближайшую пожарную часть.
- 4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре.
- 4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- 4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здания, следует закрыть за собой все двери и окна.
- 4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 4.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.7. Руководитель образовательного учреждения (лицо его заменяющее) обязан:
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
 - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
 - при необходимости отключить энергосбережение здания;
 - прекратить все работы в здании учреждения, за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
 - удалить за пределы зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
 - осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
 - обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;
 - организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
 - организовать встречу подразделения пожарной охраны.

Инструкция составлена заведующим ДОУ И О.В.Тараканова

С инструкцией ознакомлены:

Лихойда
Вилл-
Н. Зол -
Зол
О.У.
С.П.
Т.В.П.

2
Е.В.П.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813735

Владелец Тараканова Ольга Владимировна

Действителен с 03.04.2023 по 02.04.2024